

Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań Zamawiającego

Część 1: instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne

1. Dla instalacji kolektorów słonecznych

a) Karta katalogowa zasobnika c.w.u. określająca co najmniej następujące parametry:

Grubość izolacji
Min. powierzchnia dolnej wężownicy solarnej (250/300/400)
Min. powierzchnia górnej wężownicy (250/300/400)
Króciec wyj. c.w.u.
Max. Wysokości zbiorników (250/300/400)
Min. Średnica zasobnika (250/300/400)
Ciśnienie robocze zasobnika i wężownicy
Materiał zasobnika

b) Karta katalogowa oraz raport z badań na normę PN EN 12975-1, PN EN 12975-2 dla kolektora słonecznego (płyta) określające co najmniej następujące parametry:

Minimalna moc wyjściowa z kolektora przy nasłonecznieniu 1000W/m ² i różnicy temperatur T _m -T _a =30°K (wg normy PN EN 12975-2:2007)	Raport z badań na normę PN EN 12975-1, PN EN 12975-2
Minimalna powierzchnia czynna absorbera / Maksymalna powierzchnia brutto pojedynczego kolektora	Raport z badań na normę PN EN 12975-1, PN EN 12975-2
Minimalna sprawność optyczna odniesiona do powierzchni absorbera, potwierdzona Solar Keymark, wydanym przez DIN CERTCO lub ISFH lub inny równoważny certyfikat wydany przez akredytowaną jednostkę	Raport z badań na normę PN EN 12975-1, PN EN 12975-2
Maksymalny współczynnik utraty ciepła a1	Raport z badań na normę PN EN 12975-1, PN EN 12975-2
Maksymalny współczynnik zależności temperatury utraty ciepła a2	Raport z badań na normę PN EN 12975-1, PN EN 12975-2
Rodzaj absorbera	Karta katalogowa
Materiał, z jakiego jest wykonany układ hydrauliczny	Karta katalogowa
Materiał, z jakiego jest wykonana płyta absorbera	Karta katalogowa

Gwarantowany minimalny uzysk roczny	Raport z badań na normę PN EN 12975-1, PN EN 12975-2
-------------------------------------	--

- c) Certyfikat Solar Keymark dla kolektora lub inny równoważny certyfikat wydany przez akredytowaną jednostkę w zgodności z normą PN-EN 12975-1+A1: 2010 - wersja angielska „Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy - Kolektory słoneczne - Część 1: Wymagania ogólne”, którego integralną częścią musi być sprawozdanie z badań kolektorów, przeprowadzonych z normą PN-EN ISO 9806: 2014-02 - wersja angielska „Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy - Kolektory słoneczne - Część 2: Metody badań” wykonane przez akredytowane laboratorium badawcze oraz sprawozdanie z badań wg powyższych norm

2. Dla instalacji fotowoltaicznych

- a) Karta katalogowa modułu fotowoltaicznego oraz inne dokumenty wskazane w poniższej tabeli określająca co najmniej poniższe parametry:

Typ ogniw	Karta katalogowa
Liczba ogniw	Karta katalogowa
Liczba szynowodów	Karta katalogowa
Moc modułu	Karta katalogowa Do każdego modułu musi być dołączony raport z flash testu zawierający nr seryjny modułu oraz potwierdzający jego parametry zgodne z podanymi w tym programie funkcjonalno-użytkowym – na etapie realizacji)
Sprawność modułu	Karta katalogowa
Wartość bezwzględna temperaturowego wskaźnika mocy	Karta katalogowa oraz protokół z testów laboratoryjnych
Współczynnik temperaturowy Pmax modułu fotowoltaicznego	Karta katalogowa
Dopuszczalny prąd wsteczny	Karta katalogowa
Rama	Karta katalogowa
Współczynnik Wypełnienia	Dokumenty z pomiarów parametrów elektrycznych w warunkach STC
Spadek sprawności przy niskim natężeniu promieniowania słonecznego przy 200 W/m ²	Karta katalogowa oraz protokół z testów laboratoryjnych
Możliwość współpracy z falownikami beztransformatorowymi	Karta katalogowa lub deklaracja producenta
Szkoło przednie z powłoką antyrefleksyjną	Karta katalogowa lub deklaracja producenta
Wytrzymałość mechaniczna	Karta katalogowa
Wymagane normy (lub równoważne)	Karta katalogowa

Maksymalny spadek mocy po pierwszym roku pracy	Karta katalogowa lub deklaracja producenta
Gwarancja na wady ukryte	Warunki gwarancji
Gwarancja na moc	Warunki gwarancji

b) Karta katalogowa dla falownika (inwertera) określająca co najmniej poniższe parametry:

Typ
Liczba zasilanych faz
Maksymalne napięcie prądu stałego
Maksymalne napięcie startu
Zakres napięcia
Minimalna sprawność euro
Stopień ochrony
Współczynnik zakłóceń harmonicznycy prądu
Zabezpieczenie przed odwróconą polaryzacją
Rozłącznik DC dla każdego MPPT
Ochrona przed zbyt wysokim prądem
Ochrona przed zbyt wysokim napięciem - warystor
Monitoring parametrów sieci
Temperaturowy zakres pracy
Sposób chłodzenia
Protokół komunikacji
Komunikacja bezprzewodowa
Gwarancja
Wyświetlacz

c) W przypadku wyposażenia instalacji fotowoltaicznej w ochronę przeciwpożarową – PP (oświadczenie Wykonawcy na formularzu ofertowym – Załącznik nr 1 do SIWZ dot. Części nr 1 zamówienia) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć opis planowanego do zastosowania rozwiązania oraz karty katalogowe dla użytych w rozwiązaniu urządzeń. Instalacja musi spełnić wymagania normy PN-IEC 60364-4-41 w zakresie napięć bezpiecznych instalacji elektrycznej po stronie DC. Dodatkowo instalacja musi spełnić wymagania normy IEC60947 w zakresie rozłączenia DC.

Część 2: pompy ciepła c.w.u. oraz pompy ciepła c.o. wraz z c.w.u.

1. Dla pompy ciepła c.o. wraz z c.w.u.:

a) Karta katalogowa dla pompy określająca co najmniej następujące parametry:

Maksymalna temperatura zasilania
COP w punkcie A7W35 wg EN 14511 dla mocy grzewczej
Moc grzewcza (A7W35)
Typ sprężarki
Klasa energetyczna

Skraplacz wykonany ze stali nierdzewnej TAK/NIE
Parownik lamelowy (miedziany z lamelami aluminiowymi). TAK/NIE
Duży, cichy modulowany wentylator (w przypadku niższych mocy jeden wentylator, w przypadku większych – dwa). TAK/NIE
Zintegrowany układ włączania dodatkowej grzałki elektrycznej TAK/NIE oraz wskazanie mocy grzałki elektrycznej
Zintegrowany układ automatyki pogodowej z czujnikiem zewnętrznym w standardzie TAK/NIE
System zdalnej kontroli i obsługi pompy ciepła przez Internet TAK/NIE
Zakres pracy urządzenia (temperatury powietrza)
Panel sterujący z wyświetlaczem, który może pełnić funkcję termostatu pokojowego TAK/NIE
Sterownik urządzenia z możliwością ustawienia harmonogramu jej pracy. Możliwe sterowanie dwoma obiegami grzewczymi: obieg ogrzewania podłogowego (pompa obiegowa i mieszacz) i grzejników (pompa obiegowa). TAK/NIE
Sterownik i menu w języku polskim oraz pełna dokumentacja techniczna. TAK/NIE
Wbudowana w urządzeniu elektroniczna pompa obiegowa inwerterowa o płynnej automatycznej regulacji wydajności mocy górnego źródła. TAK/NIE
Automatyka wykrywająca zanik faz. TAK/NIE
Automatyczny system odszraniania parownika przez odwrócenie obiegu. TAK/NIE
Zabudowany w urządzeniu zawór czterodrogowy. TAK/NIE
System świeżej wody z systemem automatycznego odkamieniania węzownicy. TAK/NIE

- b) Certyfikat potwierdzający wartość współczynnika COP, typ sprężarki zmierzonego zgodnie z normą: PN-EN 14511 „Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, do grzania i ziębienia” wydanym przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą lub właściwe akredytowane laboratorium badawcze. Za jeden z równoważnych systemów certyfikacji uznaje się certyfikat międzynarodowego znaku jakości EHPAQ.

2. Dla pompy ciepła c.w.u.:

- a) Karta katalogowa dla pompy określająca co najmniej następujące parametry:

Zbiornik wody pionowy – stojący, zintegrowany z pompą ciepła TAK/NIE
Wymagany współczynnik wg (A15W15-55) COP
Wyposażenie w termostat spełniający min. podstawowe 3 funkcje: zakres regulacji temperatury wody min. 40 – 55 °C, wbudowany system antyzamarzaniowy, bezpiecznik (wyłącznik) termiczny. TAK/NIE
Izolacja zbiornika
Materiał z jakiego wykonano zbiornik i jego zabezpieczenie antykorozyjne oraz zabezpieczenie anodą tytanową lub magnezową (TAK/NIE).
Pojemność rzeczywista magazynowa zbiornika
System ochrony przeciwko rozwojowi bakterii Legionella TAK/NIE
Wyposażenie w miedzianą grzałkę elektryczną zabudowaną w zbiorniku w standardzie (moc grzałki elektrycznej nie mniejsza niż 1,5 kW lub dobrana do urządzenia, która będzie mogła służyć do okresowego dogrzewania wody np. w okresie zimowym. Grzałka musi umożliwiać podgrzanie wody do 75°C. TAK/NIE
Zbiornik pompy ciepła ma posiadać dodatkowy wymiennik spiralny o minimalnej powierzchni 1m ² , dający możliwość podłączenia do dodatkowego źródła ciepła (kotła c.o., kolektorów słonecznych) - TAK/NIE

skraplacz pompy ciepła nawinięty na zewnątrz w dolnej części zbiornika. TAK/NIE
Parownik wykonany z miedzi z lamelami aluminiowymi zwiększającymi powierzchnię wymiany ciepła. TAK/NIE
Dla wysokich parametrów urządzenia układ chłodniczy pompy ciepła wyposażony w sprężarkę rotacyjną, termostatyczny zawór rozprężny; oraz dla bezpieczeństwa: presostat niskiego i wysokiego ciśnienia. TAK/NIE
Możliwość pracy na powietrzu z wewnątrz pomieszczenia (bez wykonywania przebiegów przez ściany zewnętrzne), a także z opcją pracy z wymianą powietrza zewnętrznego – przez podłączenie kanałów powietrznych do urządzenia. Warunkiem pracy na powietrzu z obiegu wewnątrz pomieszczenia jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji oraz zachowanie minimalnej kubatury pomieszczenia na poziomie 30 m ³ . TAK/NIE
Wentylator promieniowy pozwalający na dostarczenie w odpowiedniej ilości powietrza do urządzenia. TAK/NIE
Możliwość podłączenia obiegu powietrza pod różnymi kątami. Preferowane króćce przyłączeniowe powietrzne wyprowadzone do góry, które umożliwiają montaż rur w różnych kierunkach. TAK/NIE
Moc akustyczna
Sterownik zamontowany fabrycznie z funkcjami minimum określonymi w PFU: TAK/NIE
Minimalny zakres temperatur pracy dla powietrza zasilającego
Średni pobór mocy elektrycznej przez pompę

- b) Certyfikat potwierdzający wartość nominalnego poboru mocy zgodnie z normą: PN-EN 16177 „Pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym -- Badanie, raport oceny i wymagania dotyczące oznakowania pomp ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej” wydanym przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą lub właściwe akredytowane laboratorium badawcze.

Część 3: kotły na biomasę

1. Dla kotła na biomasę

- a) Karta katalogowa dla kotła określająca co najmniej następujące parametry:

rodzaj spalanego w kotle paliwa
sprawność nominalna
stężenie pyłu całkowitego w gazach wylotowych wyznaczone przy 10% O ₂ odniesione do spalin suchych dla obciążenia 100% mocy nominalnej kotła
kotły na biomasę powinny być podłączone przez zespoloną armaturę hydrauliczną (wykonaną z korpusu np. żeliwnego z wbudowanym zaworem termoregulacyjnym, pompą obiegową, zaworem zwrotnym, kulowych zaworów odcinających oraz tarczowych termometrów),
maksymalne ciśnienie robocze kotła
maksymalna temperatura robocza kotła
zastosowanie zaworu wielodrogowego /mieszającego z siłownikiem TAK/NIE
zakres pracy temperatury na sterowniku
pojemność zasobnika

zasobnik wykonany z blachy malowanej proszkowo TAK/NIE
wbudowane zabezpieczenia przed przegrzaniem i cofnięciem płomienia do zbiornika paliwa – zabezpieczenie STB - TAK/NIE
palnik przystosowany do spalania tylko biomasy TAK/NIE
palnik przystosowany do spalania biomasy o wilgotności do 10% TAK/NIE
kocioł malowany proszkowo TAK/NIE
kocioł posiada funkcję automatycznego zapłonu paliwa TAK/NIE
kocioł posiada automatyczny podajnik TAK/NIE
potwierdzenie, że kocioł charakteryzować się obowiązującym minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, na podstawie środków wykonawczych do Dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią – TAK/NIE
palnik z modulowaną moc oraz automatyczne rozpalanie i wygaszanie TAK/NIE
palnik wrzutowy ze stali nierdzewnej z automatycznym czyszczeniem TAK/NIE
ślimakowy podajnik paliwa TAK/NIE
obudowa zewnętrzna kotła oraz korpus kotła zaizolowane wełną mineralną TAK/NIE
wbudowane zabezpieczenia przed przegrzaniem i cofnięciem płomienia do zbiornika paliwa TAK/NIE

- b) Certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-5 „Kotły grzewcze. Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW – Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” lub równoważną, wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą,