


P.P. = 225.00m n.p.m



UWAGA:

- W miejscu skrzyżowania proj. kanalizacji z sieciami energetycznymi i telekomunikacyjnymi należy wykonać zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia w ośtonach dzielonych rurowych typu AR01 o dł. min. 1,0m (po 0,5m po każdej ze stron przekroczenia).
- W miejscu prowadzenia kanalizacji w pobliżu kabli należy wykonać ręczne przekopy kontrolne.
- Roboty związane z układaniem kanalizacji wykonać ze szczególną ostrożnością ze względu na możliwość występowania nierozpoznanego uzbrojenia podziemnego.
- Rzędne góry studzienek kanalizacyjnych dostosować ściśle do niwelety istniejących i projektowanych dróg oraz terenów utwardzonych

Przebudowa budynku garażowo-gospodarczego na potrzeby OSP Krupski Młyn			
Gmina Krupski Młyn ul. Krasiciego 9 42-693 Krupski Młyn			
Profil kanalizacji deszczowej			
Projektowała:	mgr inż. Zuzanna Małeska		
Wykonała:	mgr inż. Ewelina Husak		
SKALA 1:100/250	Marzec 2018	Rys. 4	