



42-693 Krupski Młyn
ul. Krasickiego 9
tel. (032) 285 70 16
fax (032) 285 70 77
e-mail: gmina@bip.krupskimlyn.pl

Krupski Młyn, dnia 01 marca 2018 r.

Gk.7012.1.3.2018

***Zespół ds. Obronnych
i Zarządzania Kryzysowego
w miejscu***

W nawiązaniu do wniosku, dotyczącego wydania warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na potrzeby budynku garażowo – gospodarczego OSP Krupski Młyn zlokalizowanego przy ul. Leśmiana w miejscowości Krupski Młyn, wyrażam zgodę na wykonanie przyłącza wodociągowego, przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz włączenie się do istniejących sieci w miejscu wskazanym na załączonej mapie na podanych niżej warunkach:

1. Przedstawić do akceptacji projekt przyłącza wodociągowego i przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej wykonany przez osobę z uprawnieniami projektowymi, na aktualnej mapie zasadniczej w skali 1:500
2. Warunki przyłączenia :

– Przyłącze wodociągowe

Od istniejącej sieci wodociągowej Ø 150 wykonać przewód wodociągowy z rur PEHD(SDR 11, PN 10) o średnicy minimalnej Ø 110 i na końcu przewodu zamontować hydrant. Podłączenie do budynku wykonać z rur PEHD (SDR 11, PN 10) Ø 32 za pomocą opaski do nawiercania z odejściem gwintowym; na przyłączy, w miejscu włączenia zabudować zasuwę z klinem ogumowanym. Zestaw wodomierzowy zamontowany powinien być w pomieszczeniu w miejscu suchym, łatwo dostępnym, zabezpieczonym przed zalaniem wodą, działaniem mrozu, najbliższej wejścia do budynku. Za zestawem wodomierzowym przewidzieć zastosowanie zabezpieczenia przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w sieci.

Przyłącze kanalizacyjne sanitarne

- a. *Przewód kanalizacyjny sanitarny wraz z podłączeniem do budynku wykonać z rur PVC Ø 200 z zachowaniem spadku min. 2% do studni rewizyjnej betonowej zaznaczonej na mapie.*
- b. *Przejście przez ścianę studni winno być wykonane w sposób szczelny.*
- c. *Kineta studni winna być wyprawiona zgodnie z kierunkiem wlotu rury przyłącza*
- d. *Zabrania się odprowadzania wód gruntowych oraz deszczowych do sieci kanalizacji sanitarnej.*

Przyłącze kanalizacyjne deszczowe

- a. *Przewód kanalizacji deszczowej z rur PVC Ø 200 z zachowaniem spadku min.2% do studni rewizyjnej betonowej zaznaczonej na mapie.*
- b. *Przejście przez ścianę studni wykonane winno być w sposób szczelny.*
- c. *Kineta studni winna być wyprawiona zgodnie z kierunkiem wlotu rury przyłącza*
- d. *Zabrania się odprowadzania ścieków bytowych do sieci kanalizacji deszczowej.*
3. *Sposób przejścia przez drogę i pas drogowy należy uzgodnić z właścicielem drogi.*
4. *Włączenie do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, zgodnie z wykonaną dokumentacją, następuje w miejscu uzgodnionym z właścicielem sieci.*
5. *Zastosowane materiały powinny posiadać aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności i być oznakowane zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r.(Dz.U.2016 poz.1570 t.j.)*
6. *Wykonanie przyłącza wodociągowego oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej winno nastąpić zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami.*



42-693 Krupski Młyn
ul. Krasickiego 9
tel. (032) 285 70 16
fax (032) 285 70 77
e-mail: gmina@bip.krupskimlyn.pl

7. Wykonanie przyłącza wodociągowego oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej należy powierzyć osobie prawnej lub fizycznej posiadającej uprawnienia w zakresie prowadzenia robót objętych niniejszymi uzgodnieniami.
8. Odbioru robót zanikowych oraz odbioru wykonanych przyłączy dokona przedstawiciel Gminy Krupski Młyn - Ref. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
9. Wykonanie przyłącza wodociągowego oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej odbywa się na koszt właściciela nieruchomości.
10. Wykonane przyłącze wodociągowe oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej pozostają we własności inwestora.
11. Inwestor zobowiązany jest do prawidłowego utrzymania i eksploatacji wybudowanych przyłączy oraz usuwania awarii zaistniałych na przyłączach.
12. Inwestor ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane awarią przyłączy.
13. Niezwłocznie po wykonaniu przyłącza wodociągowego oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej inwestor zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu do Urzędu Gminy Krupski Młyn celem spisania stosownego protokołu i zawarcia umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków.
14. Po zakończeniu prac należy przeprowadzić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą i zgłosić ją do Wydziału Geodezji w Tarnowskich Górach ul. Mickiewicza 41 oraz złożyć wykonaną inwentaryzację do Urzędu Gminy w Krupskim Młynie.
15. Termin ważności warunków – dwa lata od daty wystawienia.

Otrzymują:

1x adresat
1x a/a.

z ur. WÓJTA
Danuta Poles
Sekretarz Gminy

4

