

STRONA CIEPŁOCIĄGU

— — — przewód zasilający c.o. – rury stalowe bez szwu (łączone na gwint)
— — — przewód powrotny c.o. – rury stalowe bez szwu (łączone na gwint)
——— przewód zasilania/powrotny c.o. – rury preizolowane ø25x2,6mm PEX-A

INST. WEWN. C.O.

——— przewód zasilający c.o. – rury stalowe czarne (łączone na gwint)
——— przewód powrotny c.o. – rury stalowe czarne (łączone na gwint)

WC – kompaktowy lutowany wymiennik ciepła
np. firmy Danfoss VXSolo H2 (ECL210/A260)

CV33 / 900/1400 – grzejnik stalowy płytowy np. firmy PURMO
model Ventil Compact z głowicą termostatyczną

1 – zawór odcinający – miejsce włączenia proj. inst. c.o.
2 – zawór kulowy DN20
3 – termometr
4 – kieszeń czyjnika ciepłomierza
5 – filtr DN20
6 – kompaktowy ciepłomierz ultradzwiękowy DN20 (gwintowany 3/4")
7 – zawór bezpieczeństwa
8 – manometr
9 – zawór zwrotny DN20

Przebudowa budynku garażowo-gospodarczego na potrzeby OSP Krupski Młyn		
Gmina Krupski Młyn ul. Krasickiego 9 42-693 Krupski Młyn		
Rozwinięcie instalacji centralnego ogrzewania		
Projektowała:	mgr inż. Zuzanna Maleska	
Wykonała:	mgr inż. Ewelina Husak	
-	Marzec 2018	Rys. 9