

UWAGA:

1. W miejscu skrzyżowania proj. kanalizacji z sieciami energetycznymi i telekomuniakcyjnymi należy wykonać zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia w osłonach dzielonych rurowych typu AROT o dł. min. 1,0m (po 0,5m po każdej ze stron przekroczenia).
   W miejscu prowadzenia kanalizacji w pobliżu kabli należy wykonać ręczne przekopy kontrolne.
2. Roboty związane z układaniem kanalizacji wykonać ze szczególną ostrożnością ze względu na możliwość występowania nierozpoznanego uzbrojenia podziemnego.
3. Rzędne góry studzienek kanalizacyjnych dostosować ściśle do niwelety istniejących i projektowanych dróg oraz terenów utwardzonych
4. Rurociągi zagłębione mniej niż 1,2m docieplić na całej długości wartswą żużla.

Przebudowa budynku garażowo-gospodarczego na potrzeby OSP Krupski Młyn

Gmina Krupski Młyn
ul. Krasickiego 9
42-693 Krupski Młyn

Profil kanalizacji sanitarnej

Projektowała:	mgr inż. Zuzanna Maleska	
Wykonała:	mgr inż. Ewelina Husak	
SKALA 1:100/100	Marzec 2018	**Rys. 3**