



Gmina Krupski Młyn
ul. Krasickiego 9
42-693 Krupski Młyn
tel. (032) 285 70 16
fax (032) 285 70 77
e-mail: gmina@bip.krupskimlyn.pl



Krupski Młyn, 29.10.2021 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn: „Przebudowa budynku garażowo-gospodarczego na potrzeby OSP Krupski Młyn”

INFORMACJA O PYTANIACH I UDZIELONYCH ODPOWIEDZIACH 4

Pytanie

Jaką wełnę zastosować do sufitu podwieszanego (grubość, lambda)?.

Odpowiedź:

Zgodnie z projektem należy zastosować dwie warstwy wełny o grubości 10 cm i 5 cm o współczynniku λ obl 0,035 [W/(m·K)]

Pytanie

Jak wykonać logo OSP?

Odpowiedź:

Logo należy wykonać według załącznika pn. LOGO OSP.