



42-693 Krupski Młyn  
ul. Krasickiego 9  
tel. (032) 285 70 16  
fax (032) 285 70 77  
e-mail: [gmina@bip.krupskimlyn.pl](mailto:gmina@bip.krupskimlyn.pl)



*Referat inwestycji, budownictwa, geodezji, rolnictwa, leśnictwa, gospodarki gruntami i ochrony środowiska*

Krupski Młyn, 7.01.2011 r.

W odpowiedzi na zapytania jednego z oferentów poniżej podajemy poszczególne pytania i odpowiedzi na nie.

*Pytanie 1: Czy zapis dotyczący warunków udziału w postępowaniu, punkt obejmujący posiadanie wiedzy i doświadczenia: (cyt. „Zamawiający wymaga wykazania się przez Wykonawcę posiadaniem wiedzy i doświadczenia w zakresie wykonania co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wymianie stolarki okiennej lub drzwiowej o wartości minimum 150.000 zł brutto”) powinien dotyczyć referencji świadczących wyłącznie wymiany stolarki czy dopuszczalne jest załączenie referencji dotyczących termomodernizacji, w zakresie której była wymieniana stolarka?*

Odpowiedź: Dopuszcza się złożenie referencji na roboty budowlano- montażowe, w zakresie których wykonywana była wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, z tym, że wartość wymiany stolarki okiennej i drzwiowej nie może być niższa niż 150000,00 zł brutto.

*Pytanie 2: Proszę o sprecyzowanie parametrów technicznych dotyczących stolarki okiennej i drzwiowej.*

Odpowiedź:

a) stolarka okienna w kolorze:

- strona zewnętrzna w kolorze brązowym, wewnętrzna w kolorze białym - dotyczy bloków 5 i 3),
- dwustronnie biała – dotyczy Przedszkola;
- szyba 1.0,
- nawiewnik higrosterowalny w oknach zgodnie z opisem pozycji przedmiaru,
- profil pięciokomorowy.

b) stolarka aluminiowa zgodnie z opisem w przedmiarze zewnętrzna na profilu ciepłym.

*Pytanie 3: Czy ściana zewnętrzna w budynkach jest docieplona styropianem czy jest wyłącznie tynk?*

Odpowiedź: Budynek nie jest docieplony, nowe parapety mają wystawać poza lico muru 150 mm, ponieważ budynek przewidziany jest do docieplenia. Szerokość parapetu zewnętrznego 350 mm jak w opisie w przedmiarach .

*Pytanie 4: Czy obróbka i malowanie ścian po montażu okien wewnątrz pomieszczeń dotyczy wyłącznie ościeży czy również ścian?*

Odpowiedź: Obróbka i malowanie okien po montażu obejmuje ościeże wewnętrzne i zewnętrzne wraz z ubytkami po montażu parapetów.

*Pytanie 5: Czy parapety należy wykonać z blachy ocynkowanej malowanej czy aluminiowe? Z czego wynikają rozbieżności w poszczególnych przedmiarach?*

Odpowiedź: Parapety należy wykonać z blachy aluminiowej malowanej.

*Pytanie 6: Proszę podać kolor farb.*

Odpowiedź: Parapety zewnętrzne w kolorze brązowym Ral 8017 , lub Ral 8019

- ościeże zewnętrzne farba silikonowa w kolorze białym
- ościeża wewnętrzne w kolorze białym
- okna w kolorze brązowym
- stolarka drzewiowa w kolorze RAL 8017 lub 8019.