



LEGENDA:

- RO

– rozdzielnica oświetleniowa
- wyłącznik jednobiegunowy
- wyłącznik dwubiegunowy
- wyłącznik schodowy
- świetłówkowa oprawa nasufltowa pyłoszczelna 2x36W, IP54
- świetłówkowa oprawa nasufltowa 2x36W, IP40
- świetłówkowa oprawa nasufltowa 2x18W, IP40
- świetłówkowa oprawa nasufltowa 4x18W, IP20
- oprawa oświetleniowa ścienna–sufltowa 60W, IP54
- wentylator łazienkowy V=100m<sup>3</sup>/h, wył. czasowy (szczegóły na rys. "Wentylacja i ogrzewanie elektryczne")

UWAGA: Wyłączniki oświetlenia instalować na wysokości 1,5m od poziomu posadzki.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

- 1 – PRZEDSIONEK

2,3 m<sup>2</sup>

7 – POMIESZCZENIE BIUROWE,2 m<sup>2</sup>
- 2 – PRZEDSIONEK

2,3 m<sup>2</sup>

8 – ROZDZIELNIA ELEKTR. 5,2 m<sup>2</sup>
- 3 – KORYTARZ

4,2 m<sup>2</sup>

9 – STACJA DMUCHAW 24,8 m<sup>2</sup>
- 4 – UMYWALNIA

8,5 m<sup>2</sup>

10 – POMIESZCZENIE PRASY 23 m<sup>2</sup>
- 5 – SZATNIA

4,9 m<sup>2</sup>

11 – MAGAZYN PODRĘCZNY 6,1 m<sup>2</sup>
- 6 – SZATNIA

4,9 m<sup>2</sup>

12 – POKÓJ OBSŁUGI 11,9 m<sup>2</sup>

Inwestycja: ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW BOS-200		Nazwisko		Data	
WRAZ Z BUDOWĄ PRZYLĄCZA WODOCIĄGOWEGO I PRZEBUDOWĄ PRZYLĄCZA ELEKTROENERGETYCZNEGO		Projektant: Piotr ZAWODNY		Nr upr. elektryczne 187/94	
Tytuł rysunku: PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA		Wykonał: Krzysztof JASTRZĘBSKI		05.2010	
Branża: Instalacyjna		Sprawdził: Krystyna NOCON		”	
Projekt nr 426/09-05		Kier. oprac. Ewelina Koczmarczyk		”	
Zastępuje rys		Nr arch. rys. 426/09-05-26		”	
Stadium : Projekt budowlany		1:50		Arkusz	
P.W. "ENeko" SP. Z O.O. - GLIWICE		Zmiany			