

UWAGA:

1. Rozpatrywać łącznie z proj. wykonawczym nr 426/09–04 – branża technologiczna
2. Zamiast kolan 90° dopuszcza się wykonanie zmiany kierunku za pomocą łuków giętych

3	Rura PE100 ø63 SDR17	~85,0	m	PE100	
2	Kolano 90° elektrooporowe PE100 ø63 SDR17	6	szt.	PE100	
1	Mufa elektrooporowa PE100 ø63 SDR17	5	szt.	PE100	

Inwestycja: ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW BOS–200 W KRUPSKIM MŁYNIE PRZY UL. TARNOGÓRSKIEJ OBRĘB KRUPSKI MŁYN – DZIAŁKI: 295/22, 229/22, 35

	Nazwisko	Nr upr.	Data	Podpis
Projektował	Bogdan TARNAWSKI	instal.–inż. sanit. 68/2000	07.2010	
Wykonał	Ewelina KACZMARCZYK		"	
Sprawdził	Mariusz SZUBERT	instal.–inż.sanit. 462/90	"	
Kier. oprac.	Ewelina KACZMARCZYK		"	

Tytuł rysunku: Profile tłoczne - osad

Branża: WOD.–KAN.

Projekt nr 426/09–10

Zastępuje rys

Stadium : Proj. wykonawczy

Podziałka 1:100 / 1:200

Nr arch. rys. 426/09-10-05

Arkusz Zmiany

P.W. "ENEKO" SP. Z O.O. - GLIWICE