

1 – PRZEDSIONEK
2 – PRZEDSIONEK
3 – KORYTARZ
4 – UMYWALNIA
5 – SZATNIA
6 – SZATNIA
7 – POMIESZCZENIE BIUROWE
8 – ROZDZIELNIA ELEKTR.
9 – STACJA DMUCHAW
10 – POMIESZCZENIE PRASY
11 – MAGAZYN PODRĘCZNY
12 – POKÓJ OBSŁUGI

Uwagi:

1. Instalację wyrównawczą w budynku wykonać bednarką stalową ocynkowaną 20x3mm
2. Szyny wyrównawcze i uziom otokowy wykonać bednarką stalową ocynkowaną 30x4mm
3. Bednarkę zakopać na głębokości ok. 0.8 m i w odległości min 1 m od fundamentów budynku
4. Do konturu uziemiającego należy połączyć:
– urządzenia, przenośniki i zbiorniki technologiczne
– konstrukcje stalowe, słupy, podesty
– do konturu uziemiającego należy podłączyć metalowe obudowy szaf zasilająco–sterowniczych zainstalowanych w pomieszczeniach technologicznych i sterownii

Inwestycja: ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW BOS–200 W KRUPSKIM MŁYNIE PRZY UL. TARNOGÓRSKIEJ OBRĘB KRUPSKI MŁYN – DZIŁKI NR: 295/22, 229/22, 35				Nazwisko	Nr upr.	Data	Podpis
			Projektował	Piotr ZAWODNY	elektryczne 187/94	05.2010	
Tytuł rysunku: PLAN INSTALACJI UZIEMIAJĄCO-WYRÓWNAWCZEJ			Wykonał	Krzysztof JASTRZĘBSKI		”	
			Sprawdził			”	
Branża: ELEKTRYCZNA	Projekt nr 426/09–15	Podziałka 1:50	Kier. oprac.	Ewelina KACZMARCZYK		”	
	Zastępuje rys		Nr arch. rys. 426/09-15-06			Arkusz	Zmiany
	Stadium : Wykonawczy						
P.W. "ENEKO" SP. Z O.O. - GLIWICE							