



42-693 Krupski Młyn
ul. Krasickiego 9
tel. (032) 285 70 16
fax (032) 285 70 77
e-mail: gmina@bip.krupskimlyn.pl



Referat inwestycji, budownictwa, geodezji, rolnictwa, leśnictwa, gospodarki gruntami i ochrony środowiska

Krupski Młyn, 08.10.2012 r.

Dot.: Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego w Potępie – Odmuchowie.

W odpowiedzi na zapytanie jednego z oferentów uprzejmie informujemy, co następuje:

1. Czy Zamawiający dopuszcza użycie kruszywa kamiennego do wyceny i wykonania podbudów w zamian za żużel wielkopieczowy, jeśli tak to jakiej granulacji (np. w poz. 11 i 12 przedmiaru pn. przebudowa dróg dojazdowych 10 i w poz. 6 przedmiaru pn. przebudowa dróg dojazdowych 10 D i w poz. 8 i 9 przedmiaru pn. 666 Budowa ścieżki gruntowej wraz z ławkami 10 D i poz. 8 i 9 przedmiaru pn. 666 Budowa ścieżki gruntowej wraz z ławkami 10 i poz. 13 i 14 przedmiaru pn. Odmuchów – zjazdu z drogi powiatowej?

Odp. Do wyceny we wszystkich wymienionych przedmiarach należy przyjąć żużel wielkopieczowy – Inwestor nie przewiduje wzrostu kosztów planowanej inwestycji.

2. Czy w pozycjach 14, 15, 16 przedmiaru pn. przebudowa dróg dojazdowych 10, Zamawiający miał na myśli pojemniki w kształcie „dzwonu”, ponieważ do opróżniania tego typu pojemników potrzebny jest specjalistyczny samochód, więc wpłynie to na późniejsze koszty utrzymania czy inny? Proszę o rysunek lub fotografię podobnych pojemników 2 – 2,5 m³ aby zmniejszyć ryzyko błędu wyceny?

Odp. Pojemniki na odpady należy wycenić zgodnie z kosztorysem ofertowym, zastosowanie innych pojemników spowoduje wykorzystanie ich nie tylko na odpady powstałe na terenie placu zabaw, ale odpady przywiezione z zewnątrz.

3. Proszę o podanie wymiarów całkowitych palisady o śr 7 – 9 cm (z poz. 9 przedmiaru pn. 444 Tereny zabaw dzieci młodszych i starszych 10), szczególnie długości całkowitej i na jaką wysokość ma wystawać ponad teren i czy ma być drewniana?

Odp. Do wyceny należy przyjąć palisadę drewnianą impregnowaną ciśnieniowo długości 151,888 mb, wysokość palisady nad terenem 30 cm.

4. Proszę podać parametry techniczne geowłókniny jaką ma mieć wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż i w szerz pasma KN/m², (pozycja 10 przedmiaru pn. 444 Tereny zabaw dzieci młodszych i starszych 10)?

Odp. Do wyceny należy przyjąć geowłókninę o parametrach:

- wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do płaszczyzn wyrobu 100 l/m²/s,
- wytrzymałość na rozciąganie 13,5 – 15 kN/m,
- odporność na przebicie min 1500 N,
- wydłużenie przy max obciążeniu min 40%,
- wodoprzepuszczalność w płaszczyźnie wyrobu 4,4.

5. Jakiego koloru przyjąć do wyceny płyty o nawierzchni bezpiecznej 500 x 500 x 100 mm, pozycja 16 przedmiaru pn. 444 Tereny zabaw dzieci młodszych i starszych?

Odp. Do wyceny poz. 16 przedmiaru należy przyjąć wykładzinę koloru bordowego.

6. W projekcie w pkt. 1.4. Opis zagospodarowania terenu jest mowa o dwóch ubikacjach TOY TOY, czy przedmiot zamówienia obejmuje zakup ubikacji?

Odp. Jako pozycję dodatkową – norma indywidualna należy wycenić dostawę kabin WC szt. 2

- wykonanie wykopów KNR 2 – 31 0101 – 05 m² – 12
- wykonanie podsypki KNR 2 – 31 0116 – 01 m² – 12
- montaż obrzeży KNR 2 – 31 0407 – 03 mb – 20
- montaż kostki betonowej KNR 2 – 31 0511 – 02 m² – 12.

7. Proszę o wyjaśnienie czy w pozycji 27 przedmiaru pn. 444 Tereny zabaw dzieci młodszych i starszych 10 wycenić 20 szt. krzewów żywopłotowych z bukszpanu tj. w opisie projektowym czy inne krzewy lub drzewa, proszę o szczegółowe dane potrzebne do wyceny?

Odp. Do wyceny należy przyjąć krzewy z bukszpanu o wysokości min 50 cm.

8. Proszę o podanie długości ławek (8 szt.) jakie należy przyjąć do wyceny w pozycji 10 przedmiaru pn. 666 Budowa ścieżki gruntowej wraz z ławkami 10, prosimy o rys. wzorcowy lub zdjęcie?

Odp. Do wyceny należy przyjąć ławki np. firmy NOVUM Nr katalogowy 0805 lub równoważny.

9. Jakiej wielkości i generacji znaki D18 przyjąć do wyceny w pozycji 24 przedmiaru pn. 666 Budowa ścieżki gruntowej wraz z ławkami 10?

Odp. Do wyceny należy przyjąć znaki drogowe D 18 zgodnie z Kodeksem Drogowym – wykonanie z tworzywa.

10. Proszę o podanie jaką grubość płyt styropianowych do izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych przyjąć do wyceny w pozycji 5 przedmiaru pn. 888 Remont budynku klubowego 10D i w poz. 17 przedmiaru pn. 888 Remont budynku klubowego 10?

Odp. Do wyceny pozycja 5 należy przyjąć styropian gr. 5 cm – podłoga, do wyceny pozycja 17 należy przyjąć styropian gr. 8 cm – fasada.

11. Czy są jakieś wymagania dotyczące piasku pod pole piaskowe na terenie placu zabaw, tzn. czy musi posiadać atest sanepidu pozycja 11 przedmiaru pn. 444 Tereny zabaw dzieci młodszych i starszych 10?

Odp. Do wyceny należy przyjąć piasek kopany pozbawiony zanieczyszczeń ziemią, odpadami organicznymi, piasek musi posiadać atest higieniczny.

12. Jakie wymiary stóp fundamentowych prefabrykowanych przyjąć do wyceny pod urządzenia placu zabaw w pozycjach 17 – 26 przedmiaru pn. 444 Tereny zabaw dzieci młodszych i starszych 10?

Odp. Do wyceny pozycja 17 – 26 należy przyjąć wymiary fundamentów zgodnie z wytycznymi dostawców urządzeń sportowych.

13. Czy uwzględnić przy wycenie zieleni tj. drzew i krzewów, trawników – pielęgnację, ile lat?

Odp. Pielęgnacja trawników do chwili ukorzenia się, pielęgnacja zieleni do momentu odbioru zadania przez Zamawiającego.