


Uwagi:  
W wykopie wzdłuż tras kablowych ułożyć bednarkę stal. cynk. 25x4mm.  
Bednarkę zewrzeć metalicznie z szyną PEN w RSOU. Oprawy i słupy oświetleniowe uziemić.



Projektor OptiFlood MVP506 150W

ZADANIE:					
„Oświetlenie terenu kąpieliska”					
	img / nawiądzio	numer	rodzaj	INWESTOR:	
PROJEKTOWY	inż. Wiesław Dawid	22/61		Urząd Gminy Krupski Młyn	
OPRACOWY	mgr inż. Lukasz Wulka			ul. Krasińskiego 9, 42-693 Krupski Młyn	
				LOKALIZACJA INWESTYCJI:	
				42-693 Krupski Młyn, ul. Główna dz.260/26	
				TEMAT:	
				OŚWIETLENIE TERENU	
STADIUM DOKUMENTACJI:				DATA:	SKALA:
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY				07. 2012.	E-2
Tytuł rysunku:				RSJUNEK NR:	ARKUSZ:
Schemat blokowy oświetlenia					1/1
Kopowanie i wykorzystywanie niniejszego rysunku lub jego części bez zgody autora jest zabronione.					