



42-693 Krupski Młyn  
ul. Krasickiego 9  
tel. (032) 285 70 16  
fax (032) 285 70 77  
e-mail: [gmina@bip.krupskimlyn.pl](mailto:gmina@bip.krupskimlyn.pl)



Krupski Młyn, 4.11.2013 r.

*dotyczy zamówienia publicznego pn.: „Wymiana sieci wodociągowej w Potępie przy ul. Tarnogórskiej - ETAP II węzeł 7-23”*

W związku z zapytaniem jednego z oferentów poniżej podajemy pytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego.

*Pytanie:*

- 1. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę technologii wykonania kanałów na przewierty sterowane?*
- 2. W sytuacji gdy wyrazicie Państwo zgodę na zmianę technologii to w jakim zakresie należy odtwarzać warstwę ścieralną asfaltu? Odtworzenie do osi jezdni lub punktowo po wykopach?*
- 3. Czy w Kosztorysie należy przyjąć zamienne pozycje dla technologii przewiertów?*

Odpowiedź: Po konsultacji z projektantem Zamawiający informuje, że ze względu na duże zgęszczenie istniejącego uzbrojenie oraz możliwość wystąpienia uzbrojenia niezainwentaryzowanego, Zamawiający nie dopuszcza zmiany technologii wykonania kanałów na przewierty sterowane.

Zamawiający nadmienia jednocześnie, że już w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w ogłoszeniu o zamówieniu nie dopuścił składania ofert wariantowych.