

Oprawa parkowa z kloszem przezroczystym o IP65 przystosowana do montażu na słupach zakończonym Ø60 mm o długości 50mm.
Oprawa wyposażona w źródło światła o mocy 70W.

Uwagi:

W wykopie wzdłuż tras kablowych ułożyć bednarkę stal. cynk. 25x4mm. Bednarkę zewrzeć metalicznie z PEN istn. słupa ośw. terenu. Oprawy

ZADANIE: „Oświetlenie placu zabaw w Krupskim Młynie - osiedle Zietek”

	imię i nazwisko	stanowisko opiniotwórca	podpis	INWESTOR:
	mgr inż. Wiesław Dawid	Z281	[signature]	Gmina Krupski Młyn
	mgr inż. Lukasz Wutke		[signature]	ul. Krasińskiego 9, 42-693 Krupski Młyn
				KOŁALIZACJA INWESTYCJI: 42-693 Krupski Młyn, ul. Kolonia Złetek
				TEMAT: OŚWIECLENIE TERENU
STADIUM DOKUMENTACJI				DATA: 10. 2012.
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY				SKALA: RYSUNKI NR: E-3 ARKUSZ: 1/1
NESZCZĘŚLIWYM				Kopiecznie wykonać zawiadanie indykujące rysunki lub jego części bez zgodę autora i/lub autorów.
Schemat blokowy ośw. placu zabaw				

ZAKŁAD INSTALATORSTWA
ELEKTRYCZNEGO