

Nr Sprawy: 12-10-22/244

P/JGB/10767/2012



Dnia: 23 październik 2012

ADRESAT:  
GMINA KRUPSKI MŁYN  
ul. Krasickiego 9  
42-693 Krupski Młyn

**WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI**  
dla mocy przyłączeniowej do 40 kW

W odpowiedzi na złożony wniosek z dnia **19 październik 2012** zapewniamy dostawę energii elektrycznej po zawarciu umowy przyłączeniowej dotyczącej realizacji niżej określonych warunków przyłączenia:

1. Przyłączany obiekt:

**Oświetlenie placu zabaw (wzrost mocy dla pp. 04/5549096)**

**dz. nr 92/38, 92/47**

**Kolonia Ziętek.**

Obiekt został zakwalifikowany do **V** grupy przyłączeniowej.

2. Miejsce przyłączenia do sieci elektroenergetycznej: **rozdzielnica nN w stacji transformatorowej P350**

2.1 Dane techniczne istniejącej sieci elektroenergetycznej:

stacja transformatorowa: **P350 Kolonia Ziętek Osiedle/nN 400V/1/7**

z transformatorem o mocy: **400 [kVA] przekładnia: 21000/420 [V]**

obwód: **Zak główne ośw. ulic**

3. Zasilanie obiektu mocą przyłączeniową **9,75kW** z sieci dystrybucyjnej Przedsiębiorstwa Energetycznego wymaga:

a) w zakresie przygotowania sieci do przyłączenia: **nie wymagane**

b) w zakresie rozbudowy sieci: **nie wymagane**

c) w zakresie instalacji Podmiotu Przyłączanego: **Zasilanie oświetlenia placu odbywać się będzie poprzez szafkę oświetlenia ulicznego SO2982. Instalację przystosować do nowych potrzeb. Instalacja powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.**

4. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: **zaciski prądowe na wyjściu kabla z rozdzielni nN w stacji transformatorowej P350.**

Granicą eksploatacji jest miejsce dostarczania energii elektrycznej.

5. Układ rozliczeniowy pomiaru energii elektrycznej zawierający licznik **trójfazowy, jednostrefowy, bezpośredni** zainstalować: **dotychczasowe miejsce zabudowy**. Licznik dostarczy oraz zabuduje Przedsiębiorstwo Energetyczne.

6. Zabezpieczenie przedlicznikowe nadmiarowoprądowe typu topikowego w wielkości max **16 A** usytuować w miejscu określonym w pkt. 5.