TABELA PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH

TEMAT: Krupski Młyn – Kolonia Ziętek – Nowo projektowana oczyszczalnia ścieków

OBIAŚNIENIA GEOLOGICZNE			PARAMETRY GEOTECHNICZNE PN-81/B-03020 wartość charakterystyczna $x^{/n/}$													
Stratygrafia		Opis litologiczno-genetyczny	Nr warstwy geotechnicznej	Symbol gruntu.	Symbol skonsolidowania	Stan gruntu: Stopień zagęszczenia I_D	Stan gruntu: Stopień plastyczności I_L	Wilgotność naturalna W_n %	Gęstość objętościowa ρ_0 kN/m^3	Spójność Cu kPa	Kąt tarcia wewnętrznego Φ stopnie	Edometryczny moduł ściśliwości: Pierwotnej M_O MPa	Edometryczny moduł ściśliwości: Wtórnej M MPa	Moduł odkształcenia: Pierwotny E_O MPa	Moduł odkształcenia: Wtórny E MPa	Zawartość części organicznych I_{om} %
PLEJ STOCEN	$^{s}Q_g^3$	OSADY AKUMULACJI LODOWCOWEJ (spoiste i niespoiste)	I	Ps, Ps (+Ż)	-	0,50	-	-	-	-	33,0	94,7	105,2	79,9	88,8	-
			II	G, Gp, Gπ (+Ż+okr.w)	B	-	0,10	-	-	22	16,4	37,2	62,0	26,0	43,4	-

TABELA PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH

PRZEDSIĘBIORSTWO "MORION" spółka z o.o.	Zał 5